

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 95 комбинированного вида»
(МБДОУ № 95)**

660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, 49. т.227-48-49, mbdoy95@mail.ru
ИНН / КПП 2466054929 / 246601001



Утверждаю
Заведующий МБДОУ № 95
И.О. Пастухова

Приказ № 01-05-042 от 20.07.2018

План – график

**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 95 комбинированного вида»
по устранению нарушений безопасности при эксплуатации электроустановок по
результатам плановой выездной проверки Енисейского управления Ростехнадзора
с 01.06.2018 по 20.06.2018г.**

№ п/п	Содержание деятельности по устранению выявленных нарушений	Срок устранения выявленных нарушений	Ответственные
1	Направить официальный запрос в МКУ ЦОБФУОО о предоставлении исполнительной документации МБДОУ № 95 (в том числе: паспорт заземляющего устройства здания, однолинейную схему электроснабжения здания МБДОУ в РУ-0,4кВ) после проведенного в 2010-2012г. капитального ремонта электрооборудования и электрических систем по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы детского сада.	Выполнено, исх. № 066 20.07 2018г.	заведующий Пастухова И.О.
2	Назначить приказом заведующего МБДОУ ответственное лицо за электрохозяйство, замещающее ответственного лица за электрохозяйство, прошедшего проверку знаний на 2018-19годучебный.	Выполнено, приказ № 01-05-037 от 13.07 2018г.	заведующий Пастухова И.О.
3	Выделить окраской светильники аварийного освещения для отличия от светильников рабочего освещения	Выполнено, 16.07.2018г. в период проведения текущего ремонта	заместитель заведующего Беспрозванных Н.В.
4	Утвердить приказом заведующего МБДОУ перечень работ, разрешенный в порядке текущей эксплуатации электроустановок.	Выполнено, приказ № 01-05-039 от 13.07 2018г.	заведующий Пастухова И.О.

5	Оформить журнал дефектов и неполадок на электрооборудование установленного образца.	Выполнено, 12.07 2018г.	заместитель заведующего Беспрозванных Н.В.
6	Утвердить приказом заведующего МБДОУ список лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок.	Выполнено, приказ № 01-05-040 от 13.07 2018г.	Заведующий Пастухова И.О.
7	Утвердить приказом заведующего МБДОУ перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которому необходимо иметь группу по электробезопасности.	Выполнено, приказ № 01-05-041 от 16.07 2018г.	заведующий Пастухова И.О.
8	Назначить приказом заведующего МБДОУ ответственное лицо из числа электротехнического персонала, с группой не ниже III по электробезопасности для присвоения I группы по электробезопасности.	Выполнено, приказ № 041 от 16.07 2018г	заведующий Пастухова И.О.
9	Утвердить приказом заведующего порядок хранения и выдачи ключей от энергоустановок (учет ключей, нумерация ключей, запасный комплект, выдача ключей под роспись и учет их в журнале) и назначить ответственное лицо за соблюдение порядка хранения и выдачи ключей от энергоустановок МБДОУ № 95.	Выполнено, приказ № 01-05-038 от 13.07 2018г.	заведующий Пастухова И.О.
10	Выполнить на лицевой стороне распределительных щитов ВРУ-0,4кВ надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. Выполнить с внутренней стороны (на дверцах) сборок однолинейные схемы, надписи с указанием номинального тока автоматических выключателей и наименования электроприемников.	Срок до 28.04.2019г.	заместитель заведующего Беспрозванных Н.В.
11	Подготовить пакет документов по устранению нарушений безопасности при эксплуатации электроустановок по результатам плановой выездной проверки Енисейского управления Ростехнадзора.	Срок до 28.04.2019г.	заведующий Пастухова И.О., заместитель заведующего Беспрозванных Н.В.