



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 11/096-Э

Муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад №
95» комбинированного вида»

20 июня 2018 г.

г. Красноярск,
ул. Урицкого, 49

Мною, главным государственным инспектором отдела по надзору в электроэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора Гальцевым Геннадием Владимировичем, в период с 01 июня 2018 года по 20 июня 2018 года, на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора от 11.05.2018г. № 1576-р/кр проведены мероприятия по осуществлению государственного контроля (надзора) в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 95 комбинированного вида» (далее – МБДОУ Д/С № 95).

Юридический адрес: 660017, г. Красноярск, ул. Урицкого, 49, ОГРН – 1022402673611; ИНН – 2466054929 КПП – 246601001

В целях устранения выявленных при проведении государственного контроля (надзора) нарушений требований безопасности при эксплуатации электроустановок, зафиксированных в Акте проверки от 20 июня 2018 года № 11/096/1576-р/кр/2018, на основании части 1 статьи 17 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016г. № 249,

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного Нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок исполнения нарушения
1	2	3	4
1.	Не предоставлена исполнительная документация после капитального ремонта электрооборудования и электрических систем по истечении установленного нормативно - технической документацией срока службы детского сада № 95.	ПТЭЭП, п.1.3.3,1.3.7 ПЛ №т11,ПЛ № 4.4	15.06.2019г
2.	Не назначено лицо ответственное за электрохозяйство, замещающее ответственного за электрохозяйство, прошедшее проверку знаний.	ПТЭЭП, п.1.2.3. ПЛ № 5	15.06.2019г
3.	Светильники аварийного освещения в учреждении не отличаются от светильников рабочего освещения окраской.	ПТЭЭП п.2.12.3 ПЛ 203	15.06.2019г
4.	Перечень работ разрешенных в порядке текущей эксплуатации не предоставлен.	ПОТЭЭ, п. 8.1,42.10 ПЛ № 271	15.06.2019г
5.	Журнал дефектов и неполадок на электрооборудование не ведётся.	ПТЭЭП, п.1.8.9 ПЛ 3 52.6	15.06.2019г
6.	Список лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок не предоставлен.	ПОТ ЭЭ, п 3.4 ПЛ № 239	15.06.2019г
7.	Перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которому необходимо иметь группу по электробезопасности не предоставлен.	ПТЭЭП, п. 1.4.3 ПЛ№15	15.06.2019г
8.	Однолинейная схема электроснабжения здания детского сада № 95 в РУ-0,4 кВ отсутствует..	ПТЭЭП п.1.8.9 ПЛ №53.7	15.06.2019г
9.	Распоряжением руководителя учреждения не назначен работника из числа электротехнического персонала, с группой не ниже III по электробезопасности для присвоения группы I по электробезопасности.	ПТЭЭП, п. 1.4.4 ПЛ № 16.2	15.06.2019г
10.	Отсутствует распоряжение руководителя организации о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок (учёт ключей, нумерация ключей, запасной комплект, выдача и возврат ключей под	«ПОТ ЭЭ» п.3.13 ПЛ№244	15.06.2019г

	расписку и учёт их в журнале).		
11.	Отсутствует паспорт заземляющего устройства здания учреждения.	ПТЭЭП, п.2.7.9, п.2.7.15 ПЛИ №176	15.06.2019г
12.	На лицевой стороне распределительных щитов ВРУ-0,4кВ не выполнены надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны (на дверцах) сборок не выполнены однолинейные схемы, надписи с указанием значения номинального тока автоматических выключателей и наименования электроприемников.	ПТЭЭП, п.2.12.5 ПЛИ № 205	15.06.2019г

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира д. 36.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен Арт С.Т. Прокопьева
(ФИО, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лицо, вынесшее предписание:

Главный государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора



Г.В. Гальцев

Г.В. Гальцев

Экземпляр предписания на 3 листах для исполнения получен:

Арт С.Т. Прокопьева
22.06.2019
