

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 95 комбинированного вида»  
(МБДОУ № 95)

660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, 49. т.227-48-49, mbdoy95@mail.ru  
ИНН / КПП 2466054929 / 246601001

От «27» 04 2018 г.

№ 035

Заместителю исполнительного  
директора по реализации  
ПАО «Красноярскэнергосбыт»  
Смирновой Ю.В.  
заведующего МБДОУ № 95  
Пастуховой И.О.



СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

В адрес муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 95 комбинированного вида» (далее по тексту МБДОУ № 95) от ПАО «Красноярскэнергосбыт» поступило письмо от 05.04.2018г. № 408903-1593 о предоставлении акта согласования аварийной и технологической брони электроснабжения «МБДОУ № 95» по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, 49.

Рассмотрев вопрос по существу, МБДОУ № 95 сообщает следующее.

Электроснабжение МБДОУ № 95 осуществляется по второй категории надёжности электроснабжения и не предусматривает выделенную линию электропередач для организации электроснабжения электроприёмников технологической и аварийной брони.

Пунктом 5 приложения «Категории потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям» «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, установлены следующие виды потребителей:

- учреждения, исполняющие уголовные наказания,
  - следственные изоляторы,
  - образовательные организации,
- предприятия и органы уголовно-исполнительной системы.

При этом необходимо отметить, что указанные категории потребителей подразумевает круглосуточное пребывание людей.

Режим аварийной брони вводится, при внезапном прекращении подачи электроэнергии, для этого на определенный срок происходит обесточивание

линий. Питание объекта электроэнергией осуществляется от резервных автономных питающих источников или от резервных высоковольтных линий электропередач, выполняющих роль частичного обеспечения на объекте электрического аварийного питания освещения, обеспечения пожарной безопасности.

Технологическая броня электроснабжения устанавливается для потребителей - юридических лиц, использующих в производственном цикле непрерывные технологические процессы, внезапное прекращение которых вызывает опасность для жизни людей, окружающей среды и (или) необратимое нарушение технологического процесса и имеющих электроприемники, фактическая схема электроснабжения которых удовлетворяет требованиям, предъявляемым к электроприемникам первой (особой) категории по надежности электроснабжения.

К электроприемникам первой категории можно отнести аварийное освещение и систему пожарной сигнализации в МБДОУ № 95. Первая категория которых обеспечивается установкой бесперебойных источников питания (аккумуляторных батарей).

МБДОУ № 95, не является объектом с непрерывным технологическим процессом и круглосуточным пребыванием людей.

**На основании вышеизложенного для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 95 комбинированного вида» не требуется оформление акта аварийной и технологической брони.**

Заведующий МБДОУ № 95



И.О. Пастухова